

Зарегистрирована
Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Ярославлю УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ярославской области
« 14 » 09 2021 г.
Регистрационный № 78401380-ТО - 1565

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении объекта защиты класса функционального назначения Ф1.1 Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 182»

Собственник объекта защиты муниципальное дошкольное образовательное учреждение, на праве оперативного управления от 27.07.2009 г., свидетельство о государственной регистрации права 76-76-01/055/2009-373 (лит. А)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1027600844347

Идентификационный номер налогоплательщика 7606028913

Место нахождения объекта защиты 150054, Россия, Ярославская область, город Ярославль, улица Тургенева, дом 8 (лит. А)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица, которому принадлежит объект защиты: 150054, Россия, Ярославская область, город Ярославль, улица Тургенева, д.8 E-mail: yardou2182@yandex.ru; телефон/факс: 8(4852)25-33-75

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности: Ввод в эксплуатацию: 1962 год капитального ремонта не было, класс функциональной пожарной опасности не менялся, реконструкция не проводилась

Наименование раздела

Лит. А
Характеристика объекта защиты

Наименование параметра

Значение параметра

Степень огнестойкости

II

Класс конструктивной пожарной опасности

Не определен

Класс функциональной пожарной опасности

Ф 1.1

Высота здания

6,7 м

Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания

1-ый этаж -365,7 м²
2-ой этаж -366,5 м²

Объем здания

2430,8 м³

Количество этажей

2

Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)

-

Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) на базе приемно-контрольного и управления охранно-пожарного прибора «Сигнал-20М»
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: звуковое оповещение «Свирель-12», световые оповещатели Молния-12 типа «Выход».
Для передачи извещения о пожаре на пульт централизованного управления на базе системы «Андромеда» прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «НОРД-4ТМ». Система противодымной защиты отсутствует.
Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного по адресу: ул. Тургенева, д.8 лит. А

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась.

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет оценки пожарного риска не проводился

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Оценка возможного ущерба имущества третьим лицам не проводилась

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по Пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008г. №123--ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1) п.4.3. табл.1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.65; п.73.	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	- ч.4 ст.4, ч.1 ст.90, раздел 1 п.2 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.48; - СП 8.13130.2020 табл.2, п.5.17.	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ч.4 ст.4, ч.1 ст.90, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.71;	Выполняется

		п.72.); - п.8.1, п.8.6, п.8.7 СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1)	
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ч.4 ст.4, ч.1 ч.2 ст.87, ст.88 ч.1 ч.2, ч.3, табл.23, табл.24, ч.7 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - СП 2.13130.2020 п.4.8 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.15, п.16 (д).	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ч.4 ст.4, ч.19 ст.88, ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11 ст.89, ч.2, ч.6, ч.15 ст.134, таб. 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.23, п.26, п.27 (а,б,в,г,д), п.31;п.36; - СП 2.13130.2020 п.4.8; СП 1.13130.2020 п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.13, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.6.	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1) п.7.1	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.83 ч.1, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.91 ч.1, ст.90 ч.1, ст.68 п.2 раздел 1, с.86. - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.55, п.56, п.48, п.50. - СП 5.13130.2009 приложение А, п.А4, таблица А1 и А3; -НПБ 110-03 п.3,4 табл.1,14.4; - СП 3.13130.2009 раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2; - НПБ 104-03 п.3.1, п.4.1, табл.1, п.5.1, табл.2; -СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1,2) п.7.3 (г,е);	Выполняется

		СП 8.13130.2020 п.5.2 табл.2,п.5.17.	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<ul style="list-style-type: none"> - ст.103 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - СП 5.13130.2009 п.13.14.1, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, приложение Н, таблица Н.1; СПЗ.13130.2009 3.4,4.4,5.3, п.5.5. 	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<ul style="list-style-type: none"> - Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.5, ст.60, ст.138; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 22.12.2020) ст.25, ст.37 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.1, п.2, п.3, п.4, п.11, п.16 (з,д), п.17, п.30, п.32, п.35, п.43, п.60 приложение 1, п.393 (д, б, и), п 395, п.397, п.403, п.406, п.407, п.409; -Приказ МЧС РФ № 645 от 12 декабря 2007 г.»Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности (в ред. От 22.06.2010г); - Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.№ 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.12.17; -СП 9.13130.2009 п.4.1.1. 	Выполняется

Настоящая декларация разработана
заведующим Горшковой Ольгой Анатольевной



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 5 листов
заведующий МДОУ «Детский сад № 182»


О.А.Горшкова





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Ярославлю

ул. Бабича, 12, г. Ярославль, 150064

Телефон/факс: (4852) 56-11-58

E-mail: ondgorod@mail.ru

14.09.2021 № 3018-4-5-13-___

на _____ от _____

Заведующему
МДОУ «Детский сад №182»

Горшковой О.А.

ул. Тургенева, д.8
г. Ярославль

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю рассмотрев декларации пожарной безопасности, разработанные в отношении объектов защиты МДОУ «Детский сад №182» по адресам: г. Ярославль, ул. Тургенева, д.8 (лит.А) и ул. Тургенева, д. 8 (лит. Б) сообщает Вам, что декларации зарегистрированы 14.09.2021г. Регистрационные № 78401380-Т0-1565; № 78401380-Т0-1566.

Главный государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору

А.А. Лебедев

исп: Штрекерт Вадим Дмитриевич
тел: (4852)56-14-05